

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v souladu se směrnicí 2014/68/EU (tlaková zařízení)

VÝROBCE**Název:** Ogniochron S.A.**Adresa:** ul. Przemysłowa 42, Andrychów

Prohlašujeme tímto, že tlakové zařízení (tlaková zařízení), které je specifikováno dále (která jsou specifikována dále), odpovídá (odpovídají) základním požadavkům na bezpečnost a zdraví dle směrnice Evropské unie č. 2014/68/EU (tlaková zařízení).

Používání zařízení v rozporu s jeho určením vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Soubor tlakových zařízení

Popis	Práškový hasicí přístroj			
Číslo série, typu (viz štítek a označení*)	GP-1z BC/M (P1B/M)			
Objem nádrže / hmotnost náplně (l/kg)	0,95 / 1			
Patron CO ₂ (g)	11,5±0,5			
Rok výroby	2026			
Použité harmonizované normy	PN-EN 3-8			
Ostatní technické normy a specifikace Ostatní použitelné směrnice	PN-EN 3-7, PN-EN 3-10 -			
Použitý modul posuzování shody	Typ: z	PS [bar]	PT [bar]	TS min/max [°C]
Tlaková soustava	Modul H	14,5	22	-30/60
Nádoba	Modul H	15	22	-30/60
Ventil	SEP čl. 4 §3	17	27	-30/60
Č. osvědčení o shodě s předpisy ES	CE-0062-PED-H-OGN 001-25-POL			

Notified Body: Bureau Veritas Services SAS nr 0062, Tour ALTO, 4 place des Saisons, 92400 COURBEVOIE, FRANCE

Poznámky: * Na výrobním štítku zařízení je uvedeno označení typu (GP-xx-xxx-xx) a na nádrži číslo výrobní šarže v podobě rok/měsíc/číslo výrobní šarže pro rok/měsíc, např. 21/01/04.

Označení typu a čísla výrobní šarže zajišťuje úplnou identifikaci výrobku uvedeného na trh.

PODPIS ZÁSTUPCE VÝROBCE**JMÉNO A PŘÍJMENÍ:** Wioleta SuwajKIEROWNIK DZIAŁU
KONTROLI JAKOŚCI

mgr WIOLETA SUWAJ

W. Suwaj

FUNKCE: VEDOUCÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI**Místo/datum:** V Andrychově, 02.01.2026