92-003-03

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

v súlade so smernicou se směrnicí 2014/68/EU (tlakové zariadenia)

VÝROBCA
Názov: Ogniochron S.A.
Adresa: Andrychów, ul. Przemysłowa 42

Týmto vyhlasujeme, že tlakové zariadenie (tlakové zariadenia), ktoré je špecifikované ďalej (ktoré sú špecifikované ďalej), zodpovedá (zodpovedajú) základným požiadavkám na bezpečnost a zdravie podľa smernice Európskej únie č. 2014/68/EU (tlakové zariadenia). Používanie zariadenia v rozpore s jeho určením vedie ku strate platnosti tohto vyhlásenia.

Systém tlakových zariadení

Opis:	Práškový hasiaci prístroj				
Číslo série, typ (pozri etiketa a označenie*)	GP-1x ABC/M (P1F/M)	GP-2x ABC/MP/MM (P2F/M,P2F/Pro)	GP-4x ABC/MP (P4F/MP)	GP-6x ABC/MM/MP (P6F/MM, P6F/MP)	GP-12x ABC (P12F/MP)
Objem nádoby / hmotnosť hasiva (l/kg)	1,07 / 1	2,3 / 2	5,0 / 4	7,0 / 6	13,2 / 12
Tlak naplnenia hasiaceho prístroja pri 20°C (bar)	12	12 / 15	15	15	15
Rok výroby	2026				
Aplikované harmonizované normy	PN-EN 3-8				
Iné technické normy a špecifikácie Iné aplikované smernice	PN-EN 3-7; PN-EN 3-10 -				
Použitý model hodnotenia zhody	Typ: X	PS [bar]		PT [bar]	TS min/max [°C]
Tlakový systém	Modul H	13,8/17,2		22/27	-30/60
Ndoba	Modul H	15,0/17,2/18,8		22/27	-30/60
Ventil mosadzný Ventil hliníkový	SEP článok 4 §3 Modul B+D	17,0/17,2		27	-30/60
Tlakomer	SEP článok 4 §3	14,5/18		n/a	-30/60
Hadica	SEP článok 4 §3	Min. tlak při roztržení 56,4 bar			-30/60
Č. certifikátu o zhode s predpismi ES	CE-0062-PED-H-OGN 001-25-POL				

Notifikovaná jednotka: Bureau Veritas Services SAS nr 0062, Tour ALTO, 4 place des Saisons, 92400 COURBEVOIE, FRANCE

Komentáre: * Zariadenie je na etikete označené určením typu (GP-xx-xxx-xx) a na zásobníku číslom výrobnej série vo formáte rok/mesiac/číslo výrobnej série v danom roku/mesiaci, napr. 21/01/04.

Na základe typu a čísla výrobnej série je možné jednoznačne identifikovať výrobok, ktorý bol uvedený na trh.

PODPIS ZÁSTUPCU VÝROBCU

MENO A PRIEZVISKO: Wioleta Suwaj

POZÍCIA: Vedúci Oddelenia Kontroly Kvality

KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
mgr WIOLETA SUWAJ
W. Suwaj

Mesto/Dátum: V Andrychowe, 02.01.2026

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CE 0062 0029

APRAGAZ

MPA Dresden

CNBOP-PIB

Kontrola kvality tel. +48 509 922 870, e-mail: w.suwaj@ogniochron.eu
Servis hasicích přístrojů tel. +48 786 122 300, e-mail: p.kowalski@ogniochron.eu