

EU VYHLÁSENIE O ZHODE

v súlade so smernicou se směrnicí 2014/68/EU (tlakové zariadenia)

VÝROBCA

Názov: Ogniochron S.A.

Adresa: ul. Przemysłowa 42, Andrychów

Týmto vyhlasujeme, že tlakové zariadenie (tlakové zariadenia), ktoré je špecifikované ďalej (ktoré sú špecifikované ďalej), zodpovedá (zodpovedajú) základným požiadavkám na bezpečnosť a zdravie podľa smernice Európskej únie č. 2014/68/EU (tlakové zariadenia). Používanie zariadenia v rozpore s jeho určením vedie ku strate platnosti tohto vyhlásenia.

Soubor tlakových zariadení

Opis:	vodný hasiaci prístroj			
Číslo série, typ (pozri etiketa a označenie*)	GW-9x A/FP V9A/FP			
Objem nádoby / hmotnosť hasiva (l/l)	11,2 / 9			
Tlak naplnenia hasiaceho prístroja pri 20°C (bar)	15			
Rok výroby	2026			
Aplikované harmonizované normy	PN-EN 3-8			
Iné technické normy a špecifikácie Iné aplikované smernice	PN-EN 3-7, PN-EN 3-10 -			
Použitý model hodnotenia zhody	Typ: X	PS [bar]	PT [bar]	TS min/max[°C]
Tlakový systém	Moduľ H	18,8	27	+5/60
Nadoba	Moduľ H	18,8	27	-30/60
Ventil	SEP čl. 4 §3	18,8	27	-30/60
Tlakomer	SEP čl. 4 §3	20	n/a	+5/60
Hadica	SEP čl. 4 §3	Min. bursting pressure 56,4 bar		-30/60
Č. certifikátu o zhode s predpismi ES		CE-0062-PED-H-OGN 001-25-POL		

Notifikovaná jednotka: Bureau Veritas Services SAS nr 0062, Tour ALTO, 4 place des Saisons 92400 COURBEVOIE, FRANCE

Komentár: * Zariadenie je na etikete označené určením typu (GW-xx-xxx-xx) a na zásobníku číslom výrobnéj série vo formáte rok/mesiac/číslo výrobnéj série v danom roku/mesiaci, napr. 21/01/04.

Na základe typu a čísla výrobnéj série je možné jednoznačne identifikovať výrobok, ktorý bol uvedený na trh.

PODPIS ZÁSTUPCU VÝROBCU

MENO A PRIEZVISKO: Wioleta Suwaj

KIEROWNIK DZIAŁU
KONTROLI JAKOŚCI

mgr WIOLETA SUWAJ

W. Suwaj

POZÍCIA: VEDÚCI KONTROLY KVALITY

Mesto/Dátum: V Andrychowe, 02.01.2026

